



ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА ГРО УПС

$$P_{max} = \text{server sala} + \text{monitori} + 40\% \text{ radnih mesta} = 10 \times 2700 + 5 \times 1800 + 40\% \times 44 \times 600W = 46560W$$



*Prsih*

EN ISO 9001:2015	9001:2015	Сертификован од: <b>TUVNORD</b>	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ <b>SIDPROJEKT</b> Д.О.О.		
EN ISO 14001:2015	14001:2015		КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
BS OHSAS 18001:2007	18001:2007		ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Бојан Пршић, дипл.инж.сл. бр.лиц. 350 А321 04	ИНВЕСТИТОР:
ISO IEC 27001:2013	27001:2013		ПРОЈЕКТАНТ		ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
EN ISO 50001:2011	50001:2011		ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА ПОСТОЈЕЋЕ СРПАНТОСТИ II И ПЛАНИРАНЕ СРПАНТОСТИ II-2, ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ГАРАЖЕ ЗА МАЛА ВОЈИЛА СРПАНТОСТИ II И СЛОЖНО УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА "НИШ" БАЗЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ, на катастарској парцели број 3799/1 КО Поповач Пословни објект
		САРАДНИК		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: Свеска 4.2 - ПРОЈЕКАТ ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈА	
		САРАДНИК		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПЗИ
ДАТУМ: 2023	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 34/20-4.2	РАЗМЕРА: 1 : 50	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.7.17		