



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-311/2016-10

Датум:

16 -09- 2016

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку мале вредности број 102/2015 услуга – Периодична провера против пожарних система на тунелима, а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „Како је у Партији 1 дефинисан рок за завршетак радова, а да би се обавио преглед појединих тунела, неопходно је зауставити саобраћај, да ли је организација заустављања саобраћаја и могућих термина за ову активност у надлежности Наручиоца?“

Одговор: Наручилац, односно одговарајућа организациона јединица Наручиоца, води рачуна оспровођењу одобрених режима одвијања саобраћаја у тунелима. Постоји сценарио - режим рада ЦСУ „радови у тунелу“ који ће бити примењен током извођења радова који су предмет Партије 1 ове набавке.

Наручилац напомиње да се функционалност термосензитивног кабла не испитује на начин којим се угрожава конструкција кабла.

29 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник
Илија Неден Димитриу, дипл. саоб.инж.