



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-74/2019- 4

Датум:

27-06-2019

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку мале вредности број 142/2018 добара – Обезбеђење резервног напајања за потребе ITS-а, а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „У предметној тендерској документацији, под тачком 2. у техничком захтеву између осталог се захтева: „Модуларни УПС уређај са екстерним батеријским сетом.....“

Молим Вас за појашњење шта подразумевате у техничком смислу под појмом „модуларни УПС“?

Одговор: Модуларни УПС конципиран је у децентрализованом архитектури, направљен тако да је могуће приступити сваком његовом под-склопу/модулу. Све виталне компоненте смештене су у појединачне модуле чиме се елиминишу све потенцијално слабости, а добија висока расположивост и поузданост рада. Овим се постиже максимални континуитет напајања опреме у случају евентуалне грешке или квара на уређају. Биће прихваћена и пону да која нуди УПС који није модуларан, али обавезно мора имати bypass (екстерни).

29
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник

Илија Неден Димитриу, дипл.саоб.инж.

