



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-114/2017-5

Датум: 24-04-2017

**ПРЕДМЕТ:** Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку мале вредности број 160/2016 добара – Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица, а везано за следећа постављена питања:

**Питање бр. 1:** „На страни 4 конкурсне документације, у делу који се односи шта клима уређај све мора да задовољи навели сте: „Клима уређај мора да задовољи строге технолошке, здравствене и еколошке критеријуме, а то су: модеран изглед, мала потрошња ел.енергије, тихи рад, примена еколошког радног флуида (фреон-неотрован и незапаљив), бежични даљински управљач, више могућности програмирања, једноставно руковање и промена начина рада (грејање и хлађење), заштита од превисоког или прениског напона (сметње на мрежи се не преносе на електронику – ово је нарочито битно у случају пребацивања склопке на рад агрегата код објеката наплатних станица), намештање жељене температуре, могућност подешавања усмеривача ваздуха (жалузина) на унутрашњој јединици. Питања се односе који су то критеријуми који клима мора да задовољи:

1. Које енергетске класе треба да задовољи?

**Одговор:** Енергетске класе које су неопходне означене су словом односно знаком А.

2. Да ли под еколошким фреоном мислите на R 410 ?

**Одговор:** Мисли се на фреон R 410a.

3. Који су капацитети тражених клима уређаја ?

**Одговор:** капацитети су респективно 12.000, 18.000 и 24.000 BTU/h, као што је и наведено у конкурсној документацији.

4. Да ли сте мислили да клима има интегрисан уређај за заштиту пада напона?

**Одговор:** Подразумева се да клима уређаји поседују електронску заштиту у случају пребацивања напајања мрежа – агрегат, како би се спречила појава кварова на датим уређајима услед осцилација вредности напона.

**Питање бр. 2:** „Да ли може да се одреди тачан број клима уређаја који се уграђују (обзиром да се број уређаја и локација разликују) као и да ли се на свим локацијама врше и демонтаже и монтаже (тј. да ли је на некој локацији потребна само демонтажа без монтаже)?“

**Одговор:** У спецификацији добара је наведен тачан број и врста клима уређаја који ће бити испоручени, а локације ће бити одређене у току извршења уговора према потребама за заменом дотрајалих и покварених клима уређаја. Да ли ће на некој од локација бити потребна и демонтажа и монтажа клима уређаја биће одређено у току извршења уговора о јавној набавци према потребама Наручиоца.

**Питање бр. 3:** „Да ли су потребни класични клима уређаји или инвертер пошто је у документацији наведено да је потребно грејање и хлађење (класични клима уређаји раде до -5, а инвертер -15)?“

**Одговор:** Потребни су класични клима уређаји.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Председник

Ђорђе Миладиновић, дипл.маш.инж.