



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-342/2014- 10

Датум: 18-11-2014

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 216/2014 – Периодично одржавање, санација коловозне конструкције, државног пута IB реда бр. 26, Београд – Обреновац, раскрсница државног пута IB реда бр. 21 са путем Р-201 за Мислођин (побољшање опасног места и израда стајалишта код скретања Ковачина), а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „Позиција 4.3. – Израда BNS 32sA, количина 3.828 m2, која је дебљина асфалтног слоја?“

Одговор: Дебљина БНС-а 32sA је $d=10\text{cm}$.

Питање бр. 2: „Позиција 4.6. – недостаје јединица мере?“

Одговор: Јединица мере је m2.

Питање бр. 3: „У позицијама саобраћајне сигнализације од 5.1.2. до 5.1.6. неостају јединице мере?“

Одговор: Јединица мере је m2 у обе позиције.

Питање бр. 4: „Да ли понуђачима можете доставите детаље из пројекта а који се наводе у позицијама 3.6, 3.7 и 3.8?“

Одговор: Као што је наведено у последњем ставу поглавља I конкурсне документације – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, „Заинтересована лица могу извршити увид у пројектно – техничку документацију која се односи на предметну јавну набавку, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282, у канцеларији бр. 22 први спрат, уз претходну најаву дан раније на тел. 011/30-40-777, Милорад Терзић.“

34
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник
Слободан Басурић, дипл.грађ.инж.