



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-218/2018-11

Датум:

15-06-2018

**ПРЕДМЕТ:** Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2018 радова – Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрснице и изградњом моста преко канала Бегеј, а везано за следећа постављена питања:

У конкурсној документацији поглавље VII Предмер и предрачун радова, на страни 226/250, VIII Заштита канализације, у опису позиције 1.2 стоји Набијање дна ископаног рова вибро набијачем. Обрачун по m<sup>2</sup> збијене површине, док у колони једница мере стоји m<sup>1</sup>.

**Питање бр. 1:** „Молимо за појашњење по којој јединици мере се врши обрачун позиције 1.2.“

**Одговор:** Обрачун је по m<sup>2</sup>, а како се ради о очигледној техничкој грешци у изради конкурсне документације, понуђачи исту могу исправити на следећи начин:

1.2	Набијање дна ископаног рова вибро набијачем.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> збијене површине	m <sup>2</sup>	160,00		

**Питање бр. 2:** „Молимо вас дефинишите да ли се уграђују ивичњаци ливени или вибропресовани? Такође нам треба информација које боје ивичњаци се уграђују?“

**Одговор:** Користити, уградити ливене беле ивичњаке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Председник  
Зорица Јелић, дипл. грађ. инж.