



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4411; 456 721 F: +381 21 456 040
www.psp.vojvodina.gov.rs

Дигитално потписано
Andrić Dejan
издавалац сертификата:
E-Smart Systems d.o.o.
15.08.2025. 12:36:39

БРОЈ: 003167360 2025 09419 005 000 000 001 04 003 ДАТУМ: 15.08.2025.године
3Б

На основу члана 113.-118. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон), члана 17. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводина ("Службени гласник РС", број 99/2009, 67/2012-УС, 18/20-др. закон и 111/2021- др. закон), члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ број 37/2014, 54/2014- др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020, 38/2021 и 22/2025), на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009-исп., 64/2010-ус, 24/2011, 121/2012, 42/2013-ус, 50/2013-ус, 98/2013-ус, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС", број 96/2023), поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име инвеститора ЈП Пuteви Србије, Булевар краља Александра 282, Београд, матични број 20132248, ПИБ 104260456, у поступку издавања водних услова за израду локацијских услова, у оквиру поступка обједињене процедуре електронским путем, в.д. помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Дејан Андрић, на основу Решења о овлашћењу број 104-031-223/2023-09 од 20.06.2023. године, доноси

ВОДНЕ УСЛОВЕ

За израду техничке документације за изградњу петље „Батровци“ на km 2+104 државног пута IA реда број 3 на деловима катастарских парцела број 453, 1734/1, 1422/8, 1422/10, 1422/28, 1422/33, 1422/34, 1422/35, 1422/36, 1422/37, 1422/38, 1422/39, 1422/40, 1422/41, 1423/2, 1423/3, 1423/4 К.О. Батровци, Општина Шид, издају се следећи водни услови:

1. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације, као и у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката.
2. Техничку документацију ускладити са већ издатим водопривредним/водним актима, планиране објекте ускладити с постојећим водним објектима и техничком документацијом за хидромелиорационо уређење предметног подручја. Техничко решење дефинисати према прописима о потпуној заштити водног режима и водних објеката у условима коришћења вода, заштите од вода и заштите површинских и подземних вода од загађења.
3. Приликом израде техничке документације за изградњу предметног објекта, поштовати прописе који регулишу потпуну заштиту земљишта и површинских и подземних вода од загађења:
 - Закон о водама (Службени гласник РС, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон);
 - Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 67/11, 48/12 и 1/16);
 - Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 24/14);

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 50/12);
 - Уредба о класификацији вода (Службени гласник СРС, број 5/68);
 - Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Службени гласник РС, број 18/24);
 - Правилник о опасним материјама у водама (Службени гласник СРС, број 31/82);
 - Правилник о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу (Службени гласник РС, број 30/17).
4. Техничка документација садржи технички опис планираних објеката/радова, прорачуне и графичке прилоге:
- податке о врсти и намени објекта са техничким описом,
 - податке о билансу вода: водоснабдевање и потрошња воде, сакупљање, пречишћавање и-- диспозиција атмосферских, санитарних и свих других отпадних вода које се могу појавити на предметном простору, ефекте пречишћавања отпадних вода, одговарајуће хидротехничке прорачуне, графичке прилоге и др.
 - предвиђене мере за спречавање загађивања воде и земљишта до кога може доћи у случају инцидентних ситуација
 - ситуациони план, везан за важећу катастарску подлогу, са приказаним положајем свих постојећих и планираних објеката у односу на водне објекте, укрштања и паралелна вођења, водозахват и водоводну мрежу, канализациону мрежу, објекте за третман и диспозицију отпадних вода, реципијент, детаљ излива/прикључка отпадних вода и др.
5. При изради техничке документације уважити податке о следећим водним објектима:
- На предметној локацији се налази мелиорациони канал Медвеђе 1 (Бикови) хидро-мелиоративног система Босут, чији реципијент је река Сава. Деоница мелиорационог канала Медвеђе 1 (Бикови) од стационаже канала km 0+500 до km 0+850 (плочаст пропуст испод локалног пута ка Батровцима), на катастрским парцелама број 754/3 и 754/4 К.О. Батровци, налази се у непосредној близини предвиђених уливно-изливних саобраћајница са државног пута IА реда број 3 до кружне раскрснице на локалном путу ка Батровцима.
- 4.1. Ради очувања и одржавања стабилности водних објеката и спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:
- на водним објектима обављати радње које могу имати за последицу промене у водном режиму каналске мреже система за одводњавање,
 - на водном земљишту градити објекте којима се смањује пропусна моћ канала,
 - изводити радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање водних објеката.
6. У зони канала, уважити следеће услове за пројектовање објекта:
- 6.1. Континуитет и правац инспекционих стаза у обостраном појасу ширине од најмање 5,0 m од канала сачувати за пролаз и рад механизације која одржава канал. Подземне објекте поставити најмање 1,0 m испод коте терена и обезбедити их од утицаја механизације за одржавање канала. Кота терена је кота обале у зони радно-инспекционе стазе.
- У овом појасу није дозвољена изградња објеката, садња дрвећа, постављање надземних делова електронапајања пруге, орање и копање земље и предузимање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност канала и омета редовно одржавање канала.
- 6.2. Пројектним решењем обезбедити да труп пута са свим пратећим елементима, путним каналима и пратећим инсталацијама буде изван заштитног појаса, према услову 6.1.
- 6.3. Подземно укрштање пратеће (електроенергетски каблови, телекомуникациони каблови и сл.):
- Укрштање (линијског) објекта са каналом пројектовати као укрштање испод дна канала тако да се горња ивица заштите (линијског) објекта постави најмање 1,0 m испод пројектоване коте дна канала, у пуној ширини канала у нивоу терена.
- Укрштање са каналом пројектовати што ближе углу од 90°.

На пројектовани профил канала нанети постојећи, геодетски снимљени профил канала.
У случају да је снимљена кота дна постојећег канала испод пројектоване коте дна канала, снимљену коту усвојити као меродавну.

У случају да је снимљени габарит постојећег канала већи од пројектованог, усвојити постојећу ширину канала у нивоу терена као меродавну.

6.4. Укрштање линијског објекта са каналом на локацији уз постојећи или пројектовани пропуст/мост, пројектовати на удаљености најмање 5,0 m од пропуста/моста, према условима датим у тачки 6.3. Све трошкове на измештању и девијацији каналске мреже сноси инвеститор

6.5. Надземно укрштање пратеће инфраструктуре: (електроенергетски каблови, телекомуникациони каблови и сл.):

Укрштање објекта са каналом постављањем инсталације преко конструкције пропуста/моста, пројектовати према следећим условима:

-при качењу инсталације на конструкцију пропуста/моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити изнад светлог отвора пропуста/моста

-при постављању инсталације кроз банкину преко пропуста/моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити на одстојању најмање 10 cm изнад горње ивице цеви/конструкције пропуста/моста.

6.6. Паралелно вођење: постављање објекта на водном земљишту, паралелно са каналом, пројектовати тако да се траса инсталације води по линији границе парцеле водног земљишта (парцела канала), одн. унутар парцеле водног земљишта, на одстојању највише до 1,0 m од границе парцеле и да је управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала најмање 5,0 m.

Постављање линијског објекта изван парцеле водног земљишта, паралелно са каналом, пројектовати тако да је управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала најмање 5,0 m.

Линијски објекат поставити најмање 1,0 m испод коте терена и обезбедити од утицаја механизације за одржавање канала.

7. За испуштање атмосферских вода са саобраћајнице у земљани путни канал предвидети такво техничко решење да квалите воде задовољава следеће услове:

7.1. У површинске воде забрањено је испуштати било какве воде осим условно чистих атмосферских и прешишћених тпадних вода чији квалитет обезбеђује одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класа воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода.

7.2. Квалитет ефлуента треба да задовољава граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.

7.4. У подземне воде, забрањено је уношење загађујућих материја, односно узроковање погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде, у складу са чланом 97 закона о водама и чланом 8 Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање.

8. Техничким решењем и технологијом извођења радова обезбедити да при изградњи и током експлоатације предметног објекта не дође до угрожавања стабилности водних објеката и водног режима, као ни до загађења подземних и површинских вода.
9. Све негативне последице по водне објекте, по водни режим или по квалитет подземних и површинских вода проузроковане током изградње и експлоатације објекта, инвеститор пруге је у обавези да их о свом трошку и најкраћем могућем у року отклони, према захтевима стручне службе ЈВП-а Воде Војводине, ради успостављања стања које је постојало пре него што је штета настала.

10. О почетку радова писменим путем, благовремено обавестити надлежни орган ЈВП-а „Воде Војводине“ Нови Сад, ради контроле извођења радова са становишта њиховог утицаја на водни режим, водне објекте и услова у оквиру издатих водних аката.
11. Прибавити водну сагласност у складу са чланом 119 (Службени гласник РС, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон).
12. Након изградње објекта и прибављања извештаја о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе од надлежног ЈВП-а, прибавити водну дозволу у складу са чланом 122 Закона о водама и важећим подзаконским актима.

Образложење

Подносилац захтева Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име инвеститора ЈП Путеви Србије, Булевар краља Александра 282, Београд, поднело је електронским путем захтев број ROP-MSGI-20789-LOCAN-1/2025 од 16.07.2025.године, за водне услове за изградњу петље „Батровци“ на km 2+104 државног пута IA реда број 3 на деловима катастарских парцела број 453, 1734/1, 1422/8, 1422/10, 1422/28, 1422/33, 1422/34, 1422/35, 1422/36, 1422/37, 1422/38, 1422/39, 1422/40, 1422/41, 1423/2, 1423/3, 1423/4 К.О. Батровци, Општина Шид. У е-писарници захтев је заведен под бројем 003167360 2025 09419 005 000 000 001 од 16.07.2025. године.

Водни услови урађени су на основу следеће документације:

1. Мишљење у поступку издавања водних услова број II-859/5-25 од 08.08.2025. године ЈВП-а „Воде Војводине“;
2. Информација о локацији број ROP-MSGI-20789-LOCAN-1/2025, заводни број 003081283 2025 14810 005 001 000 001 од 14.07.2025. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
3. Катастарскотопографски план за локацију Петља Батровци од 08.01.2025. године, Геопаноноја д.о.о. Нови Сад;
4. Копије катастарског плана водова број 956-302-17564/2025 од 14.07.2025. године, РГЗ СКН Одељење за катастар водова Нови Сад;
5. Идејно решење - Петља „Батровци“ на km 2+104 државног пута IA реда број 3 на деловима катастарских парцела број 453, 1734/1, 1422/8, 1422/10, 1422/28, 1422/33, 1422/34, 1422/35, 1422/36, 1422/37, 1422/38, 1422/39, 1422/40, 1422/41, 1423/2, 1423/3, 1423/4 К.О. Батровци, Општина Шид (0-Главна свеска број 57/25-0 и 2/2-Пројекат саобраћајница број 57/25-2/2 из јуна 2025. године, Шидпројект д.о.о. Шид.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Предмет водних услова је израда техничке документације за изградњу петље „Батровци“ на km 2+104 државног пута IA реда број 3 на деловима катастарских парцела број 453, 1734/1, 1422/8, 1422/10, 1422/28, 1422/33, 1422/34, 1422/35, 1422/36, 1422/37, 1422/38, 1422/39, 1422/40, 1422/41, 1423/2, 1423/3, 1423/4 К.О. Батровци.

Предметни радови обухватају изградњу уливно-изливних саобраћајница са државног пута IA реда број 3 до локалног пута ка насељу Батровци, са изградњом трокраке кружне раскрснице на локалном путу за потребе уливно-изливних саобраћајница. Укрштај два пута је предвиђен денивелисаним раскрсницамаса независним вођењем главног и споредног правца Укупна дужина у различитим грађевинским нивоима. Укупна дужина уливно-изливних трака је 2.202,28m.

Предвиђене изливне и уливне траке из смера Београда ка Батровцима и изливне и уливне траке из смера Батровци ка Београду су једносмерне саобраћајнице ширине 6m. Дужине су одређене на основу сагледавања могућности успорења и убрзања возила у опсегу од 120km/h 40km/h, у зони уклапања са постојећом локалном саобраћајницом.

Предвиђено је да се одвођење атмосферских вода са саобраћајницав рши отвореним системом-атмосферска вода са асфалтних површина се преко банкина и косина насипа пута одводи до новопроектованих путних канала или се одводи до путног канала предвиђеног пројектом аутопута.

У непосредној близини уливно-изливних саобраћајница са државног пута IА реда број 3 до кружне раскрснице на локалном путу се налази деоница мелиорационог канала Медвеђе 1 (Бикови) хидро- мелиоративног система Босут, од стационаже канала km 0+500 до km 0+850 (плочаст пропуст испод локалног пута ка Батровцима).

Према одредби члана 117 став 1 Закона о водама, објекат потпада под тачку тачку 7) државни пут I и II реда, категорије железничких пруга, пропусте и мостове на њима, метро, аеродром. На основу чл. 43 истог Закона, у смислу водне делатности, у питању је заштита вода од загађивања.

Локација припада сливу реке Дунав и водном подручју Сава.

Мишљење ЈВП-а „Воде Војводине“ из Новог Сада, налази се у прилогу аката и њим су предложени услови, који су прихваћени. Приложено Мишљење је прилог у складу са одредбама члана 118 став 6 Закона о водама.

Услови су дати у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС („Службени гласник РС“, број 11/02), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исп., 64/2010-ус, 24/2011, 121/2012, 42/2013-ус, 50/2013-ус, 98/2013-ус, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и пратећим подзаконским актима.

Водни услови су уведени у уписник водних услова овог Секретаријата за водно подручје Сава под редним бројем 168 од 15.08.2025. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, број 86/10).

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
БРОЈ: 104-031-223/2023-09 од 20.06.2023. ГОДИНЕ
В.Д. ПОМОЋНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

Dejan Andrić

ESUFL001065883801

Digitally signed by Dejan Andrić

ESUFL001065883801

Date: 2025.08.15 12:34:33 +02'00'

Дејан Андрић

Доставити:

- Инвеститору ЈП Путеви Србије, Булевар краља Александра 282, Београд, путем Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (електронски)
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а (електронски)
- ЈВП-у „Воде Војводине“, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25 (електронски)
- Надлежном водном инспектору (електронски)
- Водној књизи
- Архиви