



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-218/2018- 7

Датум:

12-06-2018

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2018 радова – Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрснице и изградњом моста преко канала Бегеј, а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „У конкурсној документацији поглавље IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, ДОДАТНИ УСЛОВИ, кадровски капацитет, на страни 161/250, дефинисано је да је за запослене потребно доставити важеће лиценце и то 410; 412; 415; 450; 470 и 471. Молимо Вас потврдите да је за сваку лиценцу довољно доставити доказе за једног запосленог.“

Одговор: За сваку наведену лиценцу потребно је доставити доказе по једног запосленог посебно, значи да није прихватљиво да се за више лиценци доставе докази за једно исто запослено лице.

Питање бр. 2: „Прегледом предмера “2/1 Конструкција (изградња моста преко Бегеја)” уочено је да арматура за шипове нигде није наведена. Да ли је арматура из шипова обухваћена у групи Бетонски радови, позиција под редним бројем 41 (Арматура за све елементе моста В500)?“

Одговор: Да, арматура из шипова обухваћена је у групи Бетонски радови, позиција под редним бројем 41.

Питање бр. 3: „Имајући у виду да у оквиру додатног услова везаног за технички капацитет захтевате да максимална транспортна даљина између предложене бетонске базе и градилишта буде до 60km, да ли понуђач који поседује мобилну бетонску базу траженог капацитета испуњава наведени услов?“

Одговор: Да, понуђач који поседује мобилну бетонску базу траженог капацитета испуњава наведени услов. База може бити мобилна или стационарна, а њена удаљеност од градилишта не може бити већа од 60 km.

Питање бр. 4: „У конкурсној документацији поглавље IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, додатни услов, технички капацитет, на страни 162/250, између осталог потребно је доставити доказе о власништву за једну аутомешалицу за бетон до 5m³. Да ли је аутомешалица за бетон до 5m³ заправо аутомиксер за бетон запремине до 5m³?“

Одговор: Јесте, аутомешалица за бетон до 5m³ је заправо аутомиксер за бетон запремине до 5m³.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Председник

Зорица Јелић, дипл.грађ.инж.