



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-179/2017- 1

Датум:

13 -06- 2017

**ПРЕДМЕТ:** Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку јавне набавке број 78/2016 радова – Периодично одржавање државног пута IB реда број 38, Крушевац – Разбојна, деоница: Шумице – Мудраковац, L=774,2m, а везано за следећа постављена питања:

**Питање бр. 1:** „У дело 9 Остали радови, тачка 9.2 Повраћај конструкције подразумева израду два слоја асфалта. Која врста асфалта и која је дебљина слоја?“

**Одговор:** Позиција 9.2 подразумева одржавање површина по m2 за време извођења радова.

**Питање бр. 2:** „У делу 12 Електро радови, тачка 12.17 и 12.18, да ли се поставља крута цев у обе позиције?“

**Одговор:** Позиција 12.17 остаје као што је предвиђена у Предмеру и предрачуну и треба предвидети круту цев. Код позиције 12.18 дошло је до техничке грешке у изради конкурсне документације тако да иста треба да гласи:

12.18	Испоручити сав потребан материјал и у ров поставити слој шљунка дебљине 60 цм са набијањем. Ширина рова је 40 цм. Обрачунава се по дужини рова.
-------	---

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Председник  
Дејан Весић, дипл.грађ.инж.